

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 68/15) Комисија за јавну набавку Републичке дирекције за имовину Републике Србије, доставља заинтересованим понуђачима, за „Извођење радова на реконструкцији пословног објекта-зграде у ул. Косовска 31, Београд“, ЈН 17/19, следеће:

1. Питање од стране потенцијалног понуђача:

“ Која је боја фасадне АЛ браварије?

- Профил М11600 не постоји, може да се ради М11000 или М11500, с тим да се М11500 избацује из производње до краја године;

Поједине позиције су дате као клизни прозори, а серије М11000 и М11500 немају клизне системе, већ се клизни системи раде у другим серијама. Молимо Вас да нам одговорите који профил може да буде еквивалент горе наведеним профилима који не задовољавају“

Одговор наручиоца:

Како смо и од стране произвођача профила "Алумил" обавештени да траженог профила "alumil m11600 alutherm extra" нема на тржишту (није да не постоји) , одговорни пројектант архитектуре и главни пројектант реконструкције је сагласан да се изврши замена следећим профилима:

-за окретно нагибне елементе фасадне алуминарије употребити профил SMARTIA M11500 (док га још има на тржишту) или сл. Инсистирање на заобљеним профилима је проистекло из захтева Завода за заштиту споменика културе, да новопостављена фасадна алуминарија подражава стару, дрвену. Начелно смо сагласни са било којим профилем у траженом РАЛ-у, који задовољава тражене термичке карактеристике из пројектне документације и са којим се сагласе стручњаци Завода за заштиту споменика културе.

-за клизне елементе на повученим етажама употребити профил SUPREME S700 или сличан. RAL и термичке карактеристике фасадне алуминарије извести у свему према пројектној документацији