

На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 68/15) Комисија за јавну набавку Републичке дирекције за имовину Републике Србије, доставља заинтересованим понуђачима у поступку јавне набавке мале вредности- набавка и уградња електричних дизел агрегата за потребе граничних прелаза ЈНМВ 35/2019 следеће:

Питање од стране потенцијалног понуђача:

1. „ С обзиром да нисте декларисали емисију издувних гасова дизел мотора молимо да потврдите да ли захтевате да погонски мотори немају никакво смањење емисије издувних гасова (ЦО, НОх и чврсте честице) или је потребно да мотори буду усклађени са неком од фаза у којим је захтевана знатно редукована емисија издувних гасова: Молим вас да потврдите да је неопходно да мотори имају минимално STAGE II емисију издувних гасова уколико сматрате да је неопходно, ради заштите животне средине..
2. У техничком захтеву нисте дефинисали коју регулацију броја обртаја је потребно да има мотор. Обзиром на тип објекта за који је потребан агрегат, сматрамо да је неопходна електронска регулација, која је далеко прецизнија и са минималним одступањима. Молимо да се изјасните коју регулацију броја обртаја је потребно понудити и да дефинишете одступања :
 - +/- 5% одступање фреквенције за моторе са механичким регулатором броја обртаја Или (уколико се одлучите за електронску)
 - +/- 1% одступања фреквенције за моторе са електронским регулатором броја обртаја.“

Одговор:

1. Наручилац не захтева неку одређену емисију издувних гасова дизел мотора.
2. За Наручиоца је прихватљива оба начина регулације броја обртаја мотора.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ