

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 68/15) Комисија за јавну набавку Републичке дирекције за имовину Републике Србије, доставља заинтересованим понуђачима за ЈН 36/19 – “Набавка радова за изградњу ГП Бајина Башта“, следеће:

### **1. Питање од стране потенцијалног понуђача:**

“Молимо Вас за појашњење конкурсне документације за ЈН број 36/19 - Изградња граничног прелаза Бајина Башта:

1) Како бисмо понудили адекватну вагу у оквиру позиције 1.1 у делу ПОС3-Вага, молимо Вас за следећа појашњења:

-Да ли се вага поставља у нивоу тла или изнад нивоа тла, с обзиром да термин “тепих” вага подразумева уградњу ваге изнад нивоа тла што је неуобичајено за гранични прелаз?

- Да ли је конструкција моста ваге челична или армирано бетонска?

-У оквиру описа предметне позиције наводи се димензија моста ваге 18,00х3,50м, док је стандардна димензија моста ваге 18,00х3,00м. Да ли је могуће нудити вагу стандардних димензија или се захтев од димензијама 18,00х3,50м мора испоштовати?“

“

### **Одговор наручиоца:**

- Вага је укопана у плитку јаму тј. “упуштена” у нивоу коловоза. Вага **није** изнад нивоа тла
- Конструкција моста ваге је армирано бетонска.
- Димензија моста ваге је стандардна тј. 18,00 х 3,00м, у питању је техничка омашка Наручиоца.

У Београду, 28.11.2019. год

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ